



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. (343) 371-17-00, 371-33-55

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революция, 17
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

Предписание N 9/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Муниципального образования город Ирбит «Детский сад №22»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору №9 от 20.02.2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10-00 до 12-00 часов "28" февраля 2018 г., с 11-00 до 13-00 «06» марта 2018, с 10-00 до 12-00 «19» марта 2018, с 09-00 до 11-00 «21» марта 2018, с 09-00 до 11-00 «22» марта 2018г.

проведена проверка – Вохминцевым Сергеем Павловичем - государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору зданий и помещений Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад №22», расположенного(ых) по адресу: ; 623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Горького, 8-а.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Заведующим МБДОУ Детский сад №22» Палкиной Светланой Михайловной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6;	01.04.2019	

		СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты п.8.1		
2	Выход с лестничной клетки в чердачное помещение не оборудован противопожарным люком	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.6, 7.7	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского
муниципального района
по пожарному надзору
Вокминцев С.П.

"22" марта 2018 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заворотский

(должность, фамилия, инициалы)

[Подпись]

(подпись)

"22" марта 2018 г.