

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02,
mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

623851, Свердловская обл., г. Ирбит,
Максима Горького ул., 8 а

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 13.04.2018

№ 14/2018-221

При проведении плановой проверки с 19.03.2018 по 13.04.2018
в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город
Ирбит "Детский сад № 22"

юридический адрес 623851, Свердловская обл., г. Ирбит, Максима Горького ул., 8 а
дата регистрации 06.02.1996
ИНН/ОГРН 6611004994 / 1026600879843

1. МБДОУ "Детский сад № 22" (623851, г. Ирбит, Максима Горького ул., 8 а)
рассмотрении представленных документов: акта от 13.04.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	В хозяйственной зоне оборудовать площадку с твердым покрытием для размещения контейнера для сбора мусора, размеры площадки должны превышать площадь основания контейнера, крышка должна полностью закрывать контейнер.	СанПиН 2.4.1.3049-13	3.18.	До 01.11.2018
2.	В группе № 3 (2 младшая группа) не использовать для организации сна раскладные кровати с мягким ложем, заменив на кровати с твердым ложем.		4.11.	До 01.11.2018
3.	В дошкольной образовательной организации в группе № 1 (1 младшая группа) и в группе № 2 (1 младшая группа) обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви.		4.13.	До 01.11.2018
4.	Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания в спальне группы № 2 (1 младшая группа), провести утепление окна.		4.15.	До 01.11.2018
5.	Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в группе № 5 (подготовительная группа), группе № 4 (средняя группа).		4.16.	До 01.11.2018
6.	Провести ремонт стены в приемной группы № 5 (подготовительная группа), обеспечив ее целостность.		5.1.	До 01.11.2018
7.	Провести ремонт полов в приемной группы № 5 (подготовительная группа), в приемной, спальне группы № 4		5.5.	До 01.11.2018

	(средняя группа), в группе № 2 (1 младшая группа), в туалетной группы №5 (подготовительная группа), обеспечив их целостность, позволяющих проводить их качественную обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.		
8.	В раздевальных (или в отдельных помещениях) предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви детей в группе № 1 (1 младшая группа) и в группе № 2 (1 младшая группа). Заменить шкафы для хранения верхней одежды и обуви детей во всех раздевальных, обеспечить их обработку влажным способом и дезинфекцию.	6.2.	До 01.11.2018
9.	В группе № 3 (2 младшая группа) не использовать раскладные кровати с мягким ложем, заменить на кровати с твердым ложем. При использовании раскладных кроватей в групповой предусмотреть место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. В спальнях помещениях расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.	6.13.	До 01.11.2018
10.	В спальне группы № 2 (1 младшая группа) окна утеплить, обеспечить инсоляцию помещения.	7.3.	До 01.11.2018
11.	Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, в группе № 2 (1 младшая группа), в группе № 5 (подготовительная группа). Провести ремонт или замену светильников.	7.8.	До 01.11.2018
12.	Относительная влажность воздуха в спальне группы № 2 (1 младшая группа) должна соответствовать нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13 и составлять 40-60%. Предоставить протокол испытаний уровня относительной влажности воздуха.	8.4.	До 01.11.2018
13.	Проводить проветривание спальни группы № 2 (1 младшая группа).	8.5.	постоянно
14.	Температура воздуха должна соответствовать нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13 в спальне группы № 2 (1 младшая группа) и составлять не менее 19°C. Предоставить протокол лабораторных испытаний температуры воздуха. Провести замену окна, обеспечив его целостность и утепление.	8.7.	До 01.11.2018
15.	Не использовать алюминиевую кастрюлю при варке компотов.	13.3.	постоянно
16.	Для ополаскивания столовой посуды во всех буфетных помещениях оборудовать гибкие шланги с душевой насадкой.	13.6.	До 01.11.2018
17.	В буфетных в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.	13.9.	До 01.11.2018
18.	Запретить использование посуды с поврежденной эмалью в буфетных и на пищеблоке.	13.13.	постоянно
19.	В моечной и буфетных в инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря указать концентрацию и объем применяемых моющих и дезинфекционных средств.	13.14.	До 01.11.2018
20.	Вести журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок в соответствии с приложением N 5 СанПиН 2.4.1.3049-13.	14.1.	Постоянно
21.	При хранении пищевой продукции соблюдать условия хранения, установленные изготовителем.	14.2.	Постоянно
22.	На посуде с суточными пробами указывать наименование приема пищи.	14.24.	Постоянно
23.	Не допускать в меню повторение одних и тех же блюд в последующие два дня.	15.5.	Постоянно
24.	Суммарные объемы блюд по приемам пищи (согласно меню) должны соответствовать приложению № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13, в завтрак во все дни включать бутерброд.	15.6.	Постоянно

25.	В примерном меню предусмотреть ежедневное использование в питании детей фруктов.		15.7.	Постоянно
26.	Юридическим лицом организовать проведение периодических медицинских осмотров работников, подлежащих медицинским осмотрам в лечебно - профилактическом учреждении, представить заключительный акт по итогам проведения медицинского осмотра работающих в 2018 г.	Приказ Минздрава РФ 302н	6	До 01.11.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 1 ноября 2018 г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 22" и на руководителя МБДОУ МО г.Ирбит "Детский сад № 22"

ведущий специалист - эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Андреева Светлана Александровна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

13.04.2018
дата

Место выдачи предписания:

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания