

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 22»
623851 Свердловская область, г. Ирбит, ул. М.Горького, д. 8а
Тел. (34355) 6-22-18
№45 от 01.10.2018

Главному государственному санитарному врачу
в городе Ирбит, Ирбитском районе и Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
Галине Александровне Девятьяровой,

от заведующего МБДОУ «Детский сад №22»
Палкиной Светланы Михайловны

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №14/2018-221 от 13.04.2018г.

С целью устранения выявленных нарушений были приняты следующие меры:

№ п/п	Содержание мероприятия	Принятые меры	Сроки	Отм. о вып.
1.	В хозяйственной зоне оборудовать площадку с твердым покрытием для размещения контейнера для сбора мусора, размеры площадки должны превышать площадь основания контейнера, крышка должна полностью закрывать контейнер	Выполнено. Оборудована площадка с твердым покрытием для размещения контейнера для сбора мусора, крышка полностью прикрывает контейнер (фотоматериалы прилагаются)	До 01.11.2018	+
2.	В группе № 3 (2 младшая группа) не использовать для организации сна раскладные кровати с мягким ложем, заменив на кровати с твердым ложем	Выполнено. Приобретено 6 штук трехъярусных выкатных кроватей с коробом, 1 двухъярусная кровать с (договор №613 от 21 августа 2018 г. на приобретение кроватей, фотоматериалы прилагаются)	До 01.11.2018	+
3.	В дошкольной образовательной организации в группе №1 (1 группа) и группе №2 (1 младшая группа) обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви.	Выполнено В группе №1, в группе №2 обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви (фотоматериалы прилагаются)	До 01.11.2018	+
4.	Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания в спальне группы №2 (1 младшая группа), провести утепление окна	Выполнено. Установлены новые пластиковые окна с конструкцией, предусматривающей возможность проветривания в спальне группы №2 (фото материалы и акт о приемке выполненных работ за июнь	До 01.11.2018	+

Ирбитский отдел
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области

Введ. 06-2017-2018 от 01.10.2018

		2018 г. на утепление веранды прилагается, см. раздел 2. Окна ПВХ)		
5.	Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в группе №5 (подготовительная группа), группе №4 (средняя группа)	Выполнено. Проведена замена стеклопакета в группе №5, группе №4 (договор на приобретение стекла, фотоматериалы прилагаются)	До 01.11.2018	+
6.	Провести ремонт стены в приемной группы №5 (подготовительная группа), обеспечив ее целостность.	Выполнено. Ремонт стены в приемной группы №5 произведен. Обеспечена ее целостность (фотоматериал прилагается)	До 01.11.2018	+
7.	Провести ремонт полов в приемной группы №5 (подготовительная группа), в приемной, спальне группы №4 (средняя группа), в группе №2 (1 младшая группа), в туалетной группы №5 (подготовительная группа), обеспечив ее целостность, позволяющих проводить их качественную обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.	Выполнено частично. Проведен своими силами ремонт полов приемной группы №5 (подготовительная группа), в приемной группы №4 (средняя группа). Покрасили пол туалетной комнаты №5 (фотоматериалы прилагаются) Написано письмо о выделении доп. финансирования начальнику Управления образованием (приложение №2, пункт 7) - на ремонт пола спальни группы №4 в сумме 40000,00 руб. (приобретение линолеума) - ремонт туалетной комнаты группы №5 в сумме 137332,00 руб. - прилагается смета. Согласовано финансирование в плане выполнений предписаний ремонт пола спальни группы (п. 7 приложения №3)	До 01.11.2018	
8.	В раздевальных (или в отдельных помещениях) предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви детей в группе №1 (1 младшая группа) и в группе №2 (1 младшая группа). Заменить шкафы для хранения верхней одежды и обуви детей во всех раздевальных, обеспечить их обработку влажным способом и дезинфекцию.	Выполнено частично. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды. Сделаны в шкафах дырки для доступа тепла (фотоматериалы прилагаются) Написано письмо о выделении доп. финансирования начальнику Управления образованием (приложение №2, пункт 7) на замену для хранения верхней одежды и обуви детей во всех раздевальных.	До 01.11.2018	

9.	В группе №3 (2 младшая группа) не использовать раскладные кровати с мягким ложем, заменить на кровати с твердым ложем. При использовании кроватей с твердым ложем предусмотреть место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. В спальнях расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.	Частично выполнено. Раскладные кровати в группе №3 с мягким ложем замены на кровати с твердым ложем, где имеется место для индивидуального хранения постельных принадлежностей Провели по новому расстановку кроватей в группе №1. (фотоматериалы прилагаются) Написано письмо о выделении доп. финансирования начальнику Управления образованием (приложение №2, пункт 7) на приобретение 2-х кроватей двухъярусных выкатных с тумбой (приложение №2, пункт 9)	До 01.11.2018	
10.	В спальне группы №2 (1 младшая группа) окна утеплить, обеспечить инсоляцию помещения.	Выполнено. В спальне группы №2 установлены новые энергосберегающие окна, обеспечивающие инсоляцию помещения (фотоматериалы прилагаются)	До 01.11.2018	+
11.	Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, в группе №2 (1 младшая группа) в группе №5 (подготовительная группа). Провести ремонт или замену светильников.	Выполнено. Проведен ремонт и замена светильников в группе №2 (1 младшая группа) в группе №5 (подготовительная группа). (смотреть спецификацию п. 2,4 наименование товара договора поставки товара №51 от 16 апреля 2018 г. с ИП Лалетиной А.В. прилагается, фотоматериалы прилагаются)	До 01.11.2018	+
12.	Относительная влажность воздуха в спальне группы №2 (1 младшая группа) должна соответствовать нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.1. 3049-13 и составлять 40-60%. Предоставить протокол испытаний уровня относительной влажности воздуха.	Выполнено. Протокол лабораторных испытаний уровня относительной влажности воздуха №п-2011 от 27 июня 2018, соответствующий нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.1. 3049-13, экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) №П-2011 от 27.06.2018г. прилагаются	До 01.11.2018	+
13.	Проводить проветривание спальни группы №2 (1 младшая группа)	Выполнено. Проветривание спальни группы №2 (1 младшая группа) проводится в системе, т.к. это позволяет делать новая конструкция окна (фотоматериалы прилагаются)	Постоянно	+

14.	Температура воздуха должна соответствовать нормативным величинам, установленным СанПин 2.4.1.3049-13 в спальне группы №2 (1 младшая группа) и составлять не менее 19 градусов С. Предоставить протокол лабораторных испытаний температуры воздуха. Провести замену окна, обеспечив его целостность и утепление.	Выполнено. Проведена замена деревянного окна на пластиковое в спальне группы №2, что обеспечило температуру воздуха в группе, соответствующим нормативным величинам (Протокол лабораторных испытаний температуры воздуха от 26.06.2018 прилагается)	До 01.11.2018	+
15.	Не использовать алюминиевую кастрюлю при варке компотов.	Выполнено. Приобретена кастрюля нерж. 25л. (договор поставки товаров от 24 апреля 2018, см. спецификацию п.10 товар, фотоматериалы прилагаются)	Постоянно	+
16.	Для ополаскивания столовой посуды во всех буфетных помещениях оборудовать гибкие шланги с душевой насадкой.	Выполнено. Для ополаскивания столовой посуды во всех буфетных помещениях оборудованы гибкие шланги с душевой насадкой (договор поставки товара №51 от 16 апреля 2018г., п.3. в спецификации к договору, фотоматериал прилагается)	До 01.11.2018	+
17.	В буфетных в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.	Выполнено. В 5 буфетных в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую установили выше сифонных устройств (договор поставки товара №118 от 24 июля 2018г. с ИП Лалетиной А.В. и фотоматериалы прилагаются)	До 01.11.2018	+
18.	Запретить использование посуды с поврежденной эмалью в буфетных и на пищеблоке.	Выполнено. Проведена замена посуды с поврежденной эмалью в буфетных и на пищеблоке (фотоматериалы прилагаются)	Постоянно	+
19.	В моечной и буфетных в инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря указать концентрацию и объем применяемых моющих и дезинфекционных средств.	Выполнено. В моечной и буфетных в инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря указана концентрация и объем применяемых моющих и дезинфекционных средств (копии инструкции, фотоматериалы прилагаются)	До 01.11.2018	+
20.	Вести журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на	Выполнено. Заведен новый журнал и ведется по установленной форме. Копия журнала	Постоянно	+

	пищеблок в соответствии с приложением №5 СанПиН 2.4.1.3049-13	прилагается		
21.	При хранении пищевой продукции соблюдать условия хранения, установленные изготовителем.	Выполнено. Осуществляется тщательный контроль при поступлении пищевой продукции. Консервы приобретаются с условием хранения при температуре от +5 до 25 градусов (фотоматериалы прилагаются)	Постоянно	+
22.	На посуде с суточными пробами указывать наименование приема пищи.	Выполнено. На посуде суточными пробами указали наименование приема пищи (фотоматериалы прилагаются)	Постоянно	+
23.	Не допускать в меню повторение одних и тех же блюд в последующие два дня.	Выполнено. Меню скорректировано. Одни и те же блюда в последующие два дня не повторяются (копия меню прилагается)	Постоянно	+
24.	Суммарные объемы блюд по приемам пищи (согласно меню) должны соответствовать приложению №13 СанПиН 2.4.1.3049-13, в завтрак во все дни включать бутерброд	Выполнено. Суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют. Завтрак во все дни включен бутерброд (копия меню прилагается)	Постоянно	+
25.	В примерном меню предусмотреть ежедневное использование в питании детей фруктов.	Выполнено. В меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей фруктов (копия меню прилагается)	Постоянно	+
26.	Юридическим лицом организовать проведение периодических медицинских осмотров работников, подлежащих медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении, предоставить заключительный акт по итогам по итогам проведения медицинского осмотра работающих в 2018г.	Частично выполнено Написаны письма на выделение дополнительного финансирования на мед. осмотр работников (от 4 июня 2018 г., см. приложение №2 от 22 августа 2018 г.). Согласованы списки сотрудников, подлежащих медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении в 2018 году (письмо прилагается с отметкой принятия списков Шипициной Н.А. от 25.09.2018 вход №66-2014-2018) . . Данные списки отданы в ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» для составления договора. Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области от 20 сентября 2018 на проведение лабораторных исследований условий труда (прилагается)	До 01.11.2018	